


WZ.5595.290.3.2020



Wrocław, dnia 18 września 2020 r.

Postanowienie nr WZ.5595.290.3.2020

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 691.), na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2020 r., który wpłynął do tut. Komendy 26 sierpnia 2020 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyla, dot. budynku Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym przy Al. Jerozolimskich 26, z **określonymi następującymi wskazaniami:**, z **określonymi następującymi wskazaniami:**

1. Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożaru zapewniający ochronę całkowitą z połączeniem z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
2. Wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia co najmniej 5 lx w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,
3. Opracowania szczegółowych procedur w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru, z wyznaczeniem pracownika odpowiedzialnego za organizację ewakuacji,
4. Podzielenia korytarzy, drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI 30 S i zapewnienia ewakuacji do "miejsca bezpiecznego". Dodatkowo wyposażenia drzwi z pomieszczeń prowadzących do korytarzy w samozamykacze (poza „miejscami bezpiecznymi”).
5. Występowania wysokości poziomych dróg ewakuacyjnych wynoszących 3,46 m na parterze, 3,44 m na I piętrze i 3,04 m na II piętrze,
6. Wprowadzenia zakazu parkowania na drodze pożarowej poprzez połączenie znaków B-36 "Zakaz zatrzymywania" oraz T-24 "Znak informacyjny - że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela",

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w: § 12 ust. 2 - droga pożarowa przebiega w odległości 3 m od budynku, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z sierpnia 2020 r.

Adresat:

Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56 – 120 Brzeg Dolny

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
ul. Wojska Polskiego 38
56 – 100 Wołów
 2. a/a
- ŁA



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego



Wrocław, 18 września 2020 r.

Postanowienie nr WZ.5595.290.2.2020

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 961), na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2020 r., który wpłynął do tut. Komendy 26 sierpnia 2020 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyla, dot. budynku Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym przy Al. Jerozolimskich 26, z **określonymi następującymi wskazaniami:**

1. Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożaru zapewniający ochronę całkowitą z połączeniem z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
2. Wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia co najmniej 5 lx w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,
3. Opracowania szczegółowych procedur w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru, z wyznaczeniem pracownika odpowiedzialnego za organizację ewakuacji,
4. Podzielenia korytarzy, drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI 30 S i zapewnienia ewakuacji do "miejsca bezpiecznego". Dodatkowo wyposażenia drzwi z pomieszczeń prowadzących do korytarzy w samozamykacze (poza „miejscami bezpiecznymi”).
5. Występowania poziomych dróg ewakuacyjnych o wysokości wynoszącej na parterze 3,46 m; na I piętrze 3,44 m i na II piętrze 3,04 m,
6. Wprowadzenia zakazu parkowania na drodze pożarowej poprzez połączenie znaków B-36 "Zakaz zatrzymywania" oraz T-24 "Znak informacyjny, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela",

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podany w:

1. § 68 ust. 1 – klatka schodowa posiada: biegi o szerokości 1,18 m, spoczniki o szerokości – 1,19 m, stopnie o wysokości od 0,145 m do 0,16 m;
2. § 256 ust. 3 - długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi do wydzielonej pożarowo klatki schodowej wynosi maksymalnie 27,08 m,
3. § 239 ust. 4 – szerokość drzwi dwuskrzydłowych z klatki schodowej wynosi 1,3 m,
4. § 245 pkt. 1 – drzwi przystankowe do dźwigu osobowego na poziomie parteru i I piętra znajdującego się w przestrzeni wydzielonej pożarowo klatki schodowej, nie posiadają parametru dymoszczelności,

5. **§ 216 ust. 1 i ust. 2** – stropy nad parterem, I i II piętem w obszarze klatek schodowych są żelbetowe - w pozostałych częściach są drewniane; konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i nie spełnia klasy odporności ogniowej R 30; przekrycie dachu nie spełnia klasy odporności ogniowej RE 30, **rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z sierpnia 2020 r.

Adresat:

Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56 – 120 Brzeg Dolny

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
ul. Wojska Polskiego 38
56 – 100 Wołów
 2. a/a
- ŁA



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego