

Nr obwodu	0	0.1
Nazwa	zasilanie z RB2	zabezpieczenie przepięciowe
Moc [kW]		
Typ przewodu	NHXMH	
Przekrój [mm]²	3x2,5	

1	2
Zasilanie kontroli dostępu	Zasilanie switcha sala chorych 7
NHXMH	NHXMH
3x1,5	3x1,5

UKŁAD SIECI TN-S, SAMOCZYNNE WYŁĄCZ. ZASILANIA

INWESTOR	WIODĄCE BIURA PROJEKTÓW	INST. ELEKTRYCZNE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
GMINA BRZEG DOLNY ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny	DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311	PROJEKTANT	mgr inż. RAFAŁ BULAK	109/DOŚ/05	
		OPRACOWANIE	inż. ŁUKASZ CHORĄGWICKI	-	
		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. PIOTR CIEŚLAK	287/DOŚ/06	

RODZAJ INWESTYCJI	BRANŻA ELEKTRYCZNA	NR RYSUNKU	REWIZJA	DATA	ARKUSZ
PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy części pomieszczeń budynku szpitala w Brzegu Dolnym 56-120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26 dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny	TNS Projekt Plac Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław tel. 71/79-45-660	ES_05	-	09.2020	1/1
		TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zasilania systemu przyzywowego Tablica TP		