

Nr obwodu	0	0.1	0.3	1
Nazwa	zasilanie z RG – sekcja I	zabezpieczenie przepięciowe	sygnalizacja napięcia	Wentylatory dachowe
Moc [kW]	0,5			0,1
Typ przewodu	NHXMH			H07RN-F*
Przekrój [mm]²	5x6			3x2,5

* wersja ulepszona

UKŁAD SIECI TN-S, SAMOCZYNNE WYŁĄCZ. ZASILANIA

INWESTOR	WIODĄCE BIURA PROJEKTÓW
GMINA BRZEG DOLNY ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny	DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311

INST. ELEKTRYCZNE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. RAFAŁ BULAK	109/DOŚ/05	
OPRACOWANIE	inż. ŁUKASZ CHORĄGWICKI	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. PIOTR CIEŚLAK	287/DOŚ/06	

RODZAJ INWESTYCJI	BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy części pomieszczeń budynku szpitala w Brzegu Dolnym 56-120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26 dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny	TNS TNS Projekt Plac Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław tel. 71/79-45-660

NR RYSUNKU	REWIZJA	DATA	ARKUSZ
ES_04	-	09.2020	1/1

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat tablicy wentylatorów dachowych II piętra - TW2