



AB 650

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołowie
Oddział Laboratoryjny
56 – 100 Wołów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
tel. 71 389-26-72, fax 71 389-28-56

Wołów, dnia 01 kwietnia 2022 roku

**Sprawozdanie nr 070/S/22
z badania próbki wody**

Nazwa i adres Klienta:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Urazka 11, 56 – 120 Brzeg Dolny

Dane wg deklaracji Klienta:

Punkt i miejsce pobrania próbki oraz rodzaj próbki:

Kurek w kuchni, Szkoła Podstawowa, Pogalewo Wlk., woda do spożycia

Klient przyjął odpowiedzialność za pobranie i transport próbki oraz czynniki wpływające z tego powodu na wyniki badań

Data i godzina pobrania próbki: 28.03.2022 r., godz. 12:00

Nr protokołu: - z dnia -

Próbkobiorca: Klient zewnętrzny – Ewa Zielińska

Nr próbki nadany przez próbkobiorcę: 4

Metody pobrania próbki (nie są objęte akredytacją):

PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Badanie w obszarze:

Badanie w obszarze regulowanym prawnie

Dokument określający zakres badań: Zlecenie badania wody nr 51/22, Zlecenie wewnętrzne nr 51/22

Dane wg Laboratorium:

Nr próbki wg rejestru próbek w laboratorium: 070/S

Uwagi: Brak

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki wody
Oddział Laboratoryjny nie uczestniczył w pobraniu i transporcie próbki

MIKROBIOLOGICZNE BADANIE PRÓBKII WODY

Data dostarczenia próbki:	Data rozpoczęcia badania:	Data zakończenia badania:	Stan próbki przyjętej do badania mikrobiologicznego:
28.03.2022 r.	28.03.2022 r.	31.03.2022 r.	prawidłowy

Oznaczany parametr	Metoda badania	Wynik w jtk ⁵⁾	Przedział ufności ³⁾	Wartość parametryczna ¹⁾	Stwierdzenie zgodności ⁴⁾
(A) Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody po 72h w temp. (22± 2)°C	PN-EN ISO 6222:2004	39	-	Bez nieprawidłowych zmian ¹⁰⁾	Z
(A) Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0	-	0	Z
(A) Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0	-	0	Z
(A) Liczba enterokoków w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	-	0	Z

Sporządził:

Starszy Asystent

mgr Agnieszka Judzińska

Autoryzował:

Starszy Asystent

mgr Agnieszka Judzińska